

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ21.В.00076
(номер сертификата соответствия)

ТР 0625777
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Филиал "Назаровский завод теплоизоляционных изделий и конструкций" открытое
(наименование и место-нахождение заявителя) акционерное общество "Фирма Энергозащита". Адрес: 662200, Красноярский край, г. Назарово-4, а/я 28. ОГРН: 1027700038024. Телефон (39155) 5-67-12, факс (39155) 5-67-12.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Филиал "Назаровский завод теплоизоляционных изделий и конструкций"
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) открытое акционерное общество "Фирма Энергозащита".
Адрес: 662200, Красноярский край, г. Назарово-4, а/я 28.
ОГРН: 1027700038024. Телефон (39155) 5-67-12, факс (39155) 5-67-12.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "СибТест" ООО "Центр пожарной экспертизы". 660036, г. Красноярск, Академгородок, 50А,
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) тел / факс (391) 290-50-50. ОГРН: 1082468052567. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ21 выдан 26.03.2009г. Центральным органом Системы сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ См. приложение. Теплоизоляционные материалы:
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) плиты теплоизоляционные из ваты минеральной на синтетическом связующем. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 6224

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ ИГ (негорючие), класс пожарной опасности строительных материалов КМ0.
Протоколы испытаний № 06-10/С-ВМ, № 07-10/С-ВМ, № 08-10/С-ВМ, № 09-10/С-ВМ от 08.02.2010г. НИЛ "СибТест" ООО "ЦПЭ", рег. № ССПБ.RU.ИН.150 от 26.03.2009, адрес: 660036, г. Красноярск, Академгородок, 50 "А".
Акт о результатах анализа состояния производства № 27/31-09 от 01.04.2009г. ОС "СибТест" ООО "ЦПЭ", адрес: 660036, г. Красноярск, Академгородок, 50А, аттестат рег. № ССПБ.RU.ОП.084 выдан 18.12.2008г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.02.2010 по 11.02.2013



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

С.П. Амельчугов
С.П. Амельчугов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Д.С. Вашкевич
Д.С. Вашкевич

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ21.В.00076 (обязательная сертификация)

ТР **0053566**

(учетный номер бланка)

Перечень однородной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
57 6224	Плиты теплоизоляционные из ваты минеральной на синтетическом связующем "Теплит-3К", содержание органических веществ до 3,5%.	ТУ 5762-008-00126238-04
57 6224	Плиты теплоизоляционные из ваты минеральной на синтетическом связующем "Теплит-Сэндвис-С" "Теплит-Сэндвич-К", содержание органических веществ до 4%	ТУ 5762-007-00123238-04
57 6224	Плиты теплоизоляционные из ваты минеральной на синтетическом связующем "Теплит-В", содержание органических веществ до 4%.	ТУ 5762-005-00123238-04
57 6224	Плиты теплоизоляционные из ваты минеральной на синтетическом связующем "Теплит-С", содержание органических веществ до 3.	ТУ 5762-006-0012638-04



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

С.П. Амельчугов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Д.С. Вашкевич